



ENTIDAD BINACIONAL
YACYRETA

**LICITACIÓN PÚBLICA N° 715 "ADQUISICIÓN DE
CUATRO (4) TRANSFORMADORES EN RESINA EPOXI
PARA SISTEMAS DE EXCITACIÓN DE LOS
GENERADORES DE LA
CENTRAL HIDROELECTRICA YACYRETÁ"**

CIRCULAR Nro. 2

Consulta N° 1: Ítem 1.12.3- Documentación que acredite la Capacidad Técnica

Proponemos que el Oferente pueda ser directamente el Fabricante de los equipos objeto de la presente Licitación o el Representante local (Argentina o Paraguay) autorizado del Fabricante o el Fabricante de la República Argentina y/o de la República del Paraguay.

En caso de que el Oferente sea el Representante Local del Fabricante de los Equipos, será aceptada por EBY documentación comprobatoria de experiencia en trabajos similares, personal y equipos comprometidos para ejecutar las tareas, emitida por el Fabricante.

Respuesta Consulta N° 1:

Se ratifican las previsiones del Numeral 1.12.3 "Documentación que acredite la Capacidad Técnica"

Consulta N° 2: Ítem 1.10-Moneda de Cotización y Pago.

Solicitamos a la EBY sea aceptada la siguiente propuesta de modalidad de pago:

El pago del precio estipulado en el Contrato o la Orden de Compra se efectivizará, en dólares estadounidenses, de la siguiente manera:

- a) Pago de anticipo por el Diez por ciento (10%) del monto del Contrato, contra presentación de una garantía por dicho monto a satisfacción de Yacyretá y dentro de los 30 días de su solicitud.
- b) El Ochenta por ciento (80 %) del valor del monto del Contrato al embarcar los bienes contra presentación de los documentos de embarque debidamente legalizados en origen, se efectivizará a través de la apertura de Carta de Crédito Irrevocable y confirmada a ser emitida por Yacyretá a favor del fabricante de los Equipos, y a solicitud previa del Contratista, por medio de un banco de plaza de primera línea de la República Argentina o de la República del Paraguay, en dólares estadounidenses. Esta apertura no se realizará antes de la presentación de la Garantía de Fiel Cumplimiento, la cual deberá ser aprobada por Yacyretá.

- c) Al aceptar los bienes, el saldo del diez por ciento (10%) contra presentación del Certificado de Recepción Provisoria emitido por Yacyretá.

Los gastos bancarios del exterior, así como otros gastos por documentaciones de embarque, estarán a cargo del Contratista. Los gastos bancarios locales de emisión de la Carta de Crédito estarán a cargo del Comitente.

Respuesta Consulta N° 2:

Se ratifican las previsiones del Numeral 1.10 "Moneda de Cotización y Pago. Redeterminación de precios.

Consulta N° 3: Sección 3 - Especificaciones Técnicas

Las especificaciones técnicas indican que sean suministrados equipos con sistema de ventilación forzada, lo que no existe en los equipos ya suministrados. Solicitamos confirmar si es requerida la ventilación forzada para los equipos objeto del suministro de esta licitación.

Extracto de la Planilla de Datos Garantizados donde es requerida la ventilación forzada:

- Sistema de Refrigeración Forzada con tablero de control

17	Enfriamiento hasta Potencia Nominal		AN	
18	Enfriamiento por sobre Temperatura		AF	

Respuesta Consulta N° 3:

Confirmamos que sí es requerida la provisión de un sistema de ventilación forzada para cada equipo. No obstante, el equipo debe estar diseñado para funcionar a potencia nominal prescindiendo del sistema de ventilación forzada, sin superar los parámetros establecidos en el Pliego.

Se ratifica el Numeral 3.4.5.4. "Diseño Térmico"

Remitirse al Numeral 3.4.7. "Accesorios"

Consulta N° 4: Sección 3 - Especificaciones Técnicas

Según nuestra interpretación, deben ser cotizados transformadores con aislación IPOO, respetando los límites dimensionales, para que los mismos puedan ser instalados en los gabinetes existentes. ¿Es correcta esta interpretación?

Respuesta Consulta N° 4:

Remitirse a los planos de referencia del Anexo VI.

Consulta N° 5:

A los efectos de preparación de una oferta competitiva técnica y económica para los intereses de la EBY, solicitamos una prórroga de veinte (20) días de la fecha actualmente estipulada para la presentación de ofertas, 14/11/2018.

Respuesta Consulta N°5:

La fecha de entrega de las Ofertas no será prorrogada.

X


NICANOR DUARTE FRUTOS
DIRECTOR
ENTIDAD BINACIONAL YACYRETÁ


Lic. MARTÍN GOERLING LARA
DIRECTOR EJECUTIVO
ENTIDAD BINACIONAL YACYRETÁ