

LICITACION PUBLICA N° 756

Obra: “Pedraplén-Enrocado de Protección de talud, Costanera Sector IV – Tramo calle Bolívar y Puente Internacional San Roque de Santa Cruz”
Ciudad de Posadas – Provincia de Misiones – República Argentina

CIRCULAR CON CONSULTA N° 2

1. Sobre la reparación de pavimento: Se consulta que área / superficie se contempla exactamente y si se trata de un ítem que se ejecutará al 100%, o bien, de un ítem de previsión en caso de que los trabajos y traslados de roca dañen el pavimento y haya que hacer reparaciones parciales.

Respuesta:

El área considerada surge del 20% de la longitud de 34 km por un ancho de 3,6 m de calzada. Esta superficie es una previsión ante eventuales daños ocasionados en el pavimento a causa de los trabajos a ejecutar y del tránsito de los equipos.

2. Sobre la documentación gráfica PET – PLANO N° 5 y 6: Se consulta a que se refiere donde dice: “Enrocado (metro superior con Rip Rap)”.

Respuesta:

Donde dice “metro superior con rip rap” no se tendrá en cuenta. Si vale lo especificado en el numeral 4 “Enrocado de Protección2 del P.E.T.

**Circular Con Consulta
Hoja Adicional de Firmas**

Número:

Referencia: Circular con consulta N°2

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.